一般廃棄物処理施設の維持管理状況（令和3年度分）

令和4年4月27日【結果報告】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、萩・長門清掃工場の維持管理に関する情報を公表します。

設 置 者	萩・長門清掃一部事務組合	施 設 名	萩・長門清掃工場
設置場所	山口県萩市大字山田12406番地	連 絡 先	(0837)- 23-5349

1．処分した一般廃棄物（可燃ごみ）の量　■規則　第4条の5の2第1項第1号　イ　関係

区　分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合　計
焼却量	1号炉	t	1,411	565	1,440	1,432	199	1,225	972	1,437	1,292	623	1,408	1,279	13,283
	2号炉	t	753	1,512	1,022	1,040	1,470	1,300	1,073	760	1,464	1,496	337	1,025	13,252
合計焼却量		t	2,164	2,077	2,462	2,472	1,669	2,525	2,045	2,197	2,756	2,119	1,745	2,304	26,535

2．燃焼室出口の排ガス温度、集じん器入口排ガス温度、排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度（すべての日平均値の月平均値）　■規則　第4条の5第1項第2号　ト、リ、ヲ　関係

項　目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年　度 平均値
燃焼室出口排ガス温度	1号炉	℃	925	925	921	919	915	902	897	916	914	908	916	898	913
	2号炉	℃	926	919	915	910	906	903	902	910	916	912	911	899	911
集じん器入口排ガス温度	1号炉	℃	185	185	184	180	180	189	188	189	189	190	190	186	186
	2号炉	℃	185	185	184	185	185	184	185	184	185	185	185	184	185
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	4	3	3	4	4	4	3	2	3	3	3	4	3
	2号炉	ppm	4	4	4	4	4	5	6	4	5	5	5	5	5

3．冷却設備（ガス冷却室）、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日　■規則　第4条の5第1項第2号　ヌ　関係

項　目	1 号 炉	2 号 炉
冷却設備（ガス冷却室）	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。
排ガス処理設備	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。

4．排ガスの測定結果　■規則　第4条の5第1項第2号　カ　関係

区　分	停止基準値	単位	1 号 炉						2 号 炉					
			1回目	2回目	3回目	4回目			1回目	2回目	3回目	4回目		
排ガスを採取した年月日			R3.6.7	R3.9.9	R3.12.1	R4.3.30			R3.6.7	R3.9.9	R3.12.1	R4.3.4		
結果が得られた年月日			R3.6.30	R3.10.1	R3.12.28	R4.4.27			R3.6.30	R3.10.1	R3.12.28	R4.3.25		
ダイオキシン類濃度	0.1	ng-TEQ/㎥N	0.045	0.0018	0.0061	0.028			0.0053	0.0066	0.029	0.030		
ばいじん濃度	0.01	g/㎥N	0.003	0.003	0.004	0.003			0.003	0.003	0.003	0.004		
塩化水素濃度	200	mg/㎥N	8.7	9.3	12	16			4.4	12	8.4	50		
窒素酸化物濃度	100	ppm	29	30	53	30			26	28	29	33		
硫黄酸化物濃度	50	ppm	5	9	4	8			5	6	6	9		
水銀濃度	50	ug/㎥N	0.3	3.5	0.3	0.14			0.3	0.3	0.3	0.9		