一般廃棄物処理施設の維持管理状況（令和5年度分）

**令和6年3月7日現在**

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、萩・長門清掃工場の維持管理に関する情報を公表します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設 置 者 | 萩・長門清掃一部事務組合 | 施 設 名 | 萩・長門清掃工場 |
| 設置場所 | 山口県萩市大字山田12406番地 | 連 絡 先 | (0838)- 24-5349 |

1. 処分した一般廃棄物（可燃ごみ）の量　■規則　第4条の5の2第1項第1号　イ　関係

| 区　分 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却量 | 1号炉 | t | 437 | 926 | 1,249 | 536 | 1,191 | 1,309 | 747 | 841 | 827 | 1,165 | 1,041 | | 10,269 |
| | 2号炉 | t | 1,373 | 1,052 | 1,360 | 1,453 | 936 | 1,029 | 879 | 1,402 | 1,430 | 530 | 1,267 | | 12,711 |
| 合計焼却量 | | t | 1,810 | 1,978 | 2,609 | 1,989 | 2,127 | 2,338 | 1,626 | 2,243 | 2,257 | 1,695 | 2,308 | 0 | 22,980 |

2. 燃焼室出口の排ガス温度、集じん器入口排ガス温度、排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度（すべての日平均値の月平均値）　■規則　第4条の5第1項第2号　ト、リ、ヲ　関係

| 項　目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年　度<br>平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃焼室出口排ガス温度 | 1号炉 | ℃ | 899 | 907 | 908 | 901 | 909 | 898 | 901 | 906 | 901 | 901 | 900 | | 1,419 |
| | 2号炉 | ℃ | 911 | 915 | 908 | 904 | 906 | 898 | 908 | 907 | 904 | 893 | 897 | | 1,422 |
| 集じん器入口排ガス温度 | 1号炉 | ℃ | 185 | 185 | 184 | 185 | 185 | 184 | 185 | 185 | 184 | 185 | 185 | | 290 |
| | 2号炉 | ℃ | 185 | 185 | 184 | 185 | 185 | 184 | 185 | 185 | 184 | 185 | 185 | | 290 |
| 排ガス中のCO濃度 | 1号炉 | ppm | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | | 9 |
| | 2号炉 | ppm | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | | 9 |

3. 冷却設備（ガス冷却室）、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日　■規則　第4条の5第1項第2号　ヌ　関係

| 項　目 | 1　号　炉 | 2　号　炉 |
|---|---|---|
| 冷却設備（ガス冷却室） | 工場稼働中は自動で行われます。 | 工場稼働中は自動で行われます。 |
| 排ガス処理設備 | 工場稼働中は自動で行われます。 | 工場稼働中は自動で行われます。 |

4. 排ガスの測定結果　■規則　第4条の5第1項第2号　カ　関係

| 区　分 | 停止（法）基準値 | 単位 | 1　号　炉 | | | | | | 2　号　炉 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | | |
| 排ガスを採取した年月日 | | | R5.6.14 | R5.9.15 | R5.12.22 | | | | R5.6.15 | R5.9.14 | R5.12.21 | | | |
| 結果が得られた年月日 | | | R5.6.29 | R5.9.27 | R6.1.15 | | | | R5.6.29 | R5.9.27 | R6.1.15 | | | |
| ダイオキシン類濃度 | 0.1 | ng-TEQ/㎥N | 0.004 | 0.0046 | 0.023 | | | | 0.028 | 0.034 | 0.024 | | | |
| ばいじん濃度 | 0.01 | g/㎥N | 0.003未満 | 0.004未満 | 0.003未満 | | | | 0.003未満 | 0.004未満 | 0.003未満 | | | |
| 塩化水素濃度 | 200 | mg/㎥N | 18 | 28 | 34 | | | | 30 | 5.3未満 | 19 | | | |
| 窒素酸化物濃度 | 100 | ppm | 30未満 | 35未満 | 34 | | | | 30未満 | 32未満 | 28未満 | | | |
| 硫黄酸化物濃度 | 50 | ppm | 6 | 4未満 | 6 | | | | 12 | 6 | 5 | | | |
| 水銀濃度 | 50 | ug/㎥N | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | | | | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.16 | | | |