

一般廃棄物処理施設の維持管理状況(令和6年度分)

令和6年7月19日現在

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、萩・長門清掃工場の維持管理に関する情報を公表します。

設置者	萩・長門清掃一部事務組合	施設名	萩・長門清掃工場
設置場所	山口県萩市大字山田12406番地	連絡先	(0838)-24-5349

1. 処分した一般廃棄物(可燃ごみ)の量 ■規則 第4条の5の2第1項第1号 イ 関係

区分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量	1号炉	t	1,426	842	854										3,122
	2号炉	t	266	1,479	1,403										3,148
合計焼却量		t	1,692	2,321	2,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270

2. 燃焼室出口の排ガス温度、集じん器入口排ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(すべての日平均値の月平均値) ■規則 第4条の5第1項第2号 ト、リ、ヲ 関係

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度 平均値
燃焼室出口排ガス温度	1号炉	℃	897	901	912										903
	2号炉	℃	897	903	913										904
集じん器入口排ガス温度	1号炉	℃	185	185	185										185
	2号炉	℃	185	185	185										185
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	5	7	7										6
	2号炉	ppm	5	7	9										7

3. 冷却設備(ガス冷却室)、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日 ■規則 第4条の5第1項第2号 ヌ 関係

項目	1号炉	2号炉
冷却設備(ガス冷却室)	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。
排ガス処理設備	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。

4. 排ガスの測定結果 ■規則 第4条の5第1項第2号 カ 関係

区分	停止(法)基準値	単位	1号炉				2号炉							
			1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目				
排ガスを採取した年月日			R6.6.25					R6.6.26						
結果が得られた年月日			R6.7.17					R6.7.17						
ダイオキシン類濃度	0.1	ng-TEQ/m ³ N	0.045					0.04						
ばいじん濃度	0.01	g/m ³ N	0.004未満					0.004未満						
塩化水素濃度	200	mg/m ³ N	30					53						
窒素酸化物濃度	100	ppm	35未満					30未満						
硫黄酸化物濃度	50	ppm	4					7						
水銀濃度	50	ug/m ³ N	0.3未満					0.3未満						