

一般廃棄物処理施設の維持管理状況（令和7年度分）

令和7年8月20日現在

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、萩・長門清掃工場の維持管理に関する情報を公表します。

設置者	萩・長門清掃一部事務組合	施設名	萩・長門清掃工場
設置場所	山口県萩市大字山田12406番地	連絡先	(0838)- 24-5349

1. 処分した一般廃棄物（可燃ごみ）の量 ■規則 第4条の5の2第1項第1号 イ 関係

区 分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
焼却量	1号炉	t	0	1号炉は、令和7年1月より補修工事のため停炉中。										0
	2号炉	t	1,512	1,578	772	1,531								5,392
合計焼却量	t	1,512	1,578	772	1,531									5,392

2. 燃焼室出口の排ガス温度、集じん器入口排ガス温度、排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度（すべての日平均値の月平均値） ■規則 第4条の5第1項第2号 ト、リ、ヲ 関係

項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年 度 平均値
燃焼室出口排ガス温度	1号炉	℃	-	-	-	-								
	2号炉	℃	916	906	900	902								906
集じん器入口排ガス温度	1号炉	℃	-	-	-	-								
	2号炉	℃	186	185	185	186								186
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	-	-	-	-								
	2号炉	ppm	5	5	6	4								5

3. 冷却設備（ガス冷却室）、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日 ■規則 第4条の5第1項第2号 ヌ 関係

項 目	1 号 炉	2 号 炉
冷却設備（ガス冷却室）	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。
排ガス処理設備	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。

4. 排ガスの測定結果 ■規則 第4条の5第1項第2号 カ 関係

区 分	停止基準値	単位	1 号 炉						2 号 炉					
			1回目	2回目	3回目	4回目			1回目	2回目	3回目	4回目		
排ガスを採取した年月日									R7.6.10					
結果が得られた年月日									R7.6.30					
ダイオキシン類濃度	0.1	ng-TEQ/m ³ N	-						0.0037					
ばいじん濃度	0.01	g/m ³ N	1号炉は、令和7年1月より補修工事のため停炉中。						0.001					
塩化水素濃度	200	mg/m ³ N	1号炉は、令和7年1月より補修工事のため停炉中。						4.7					
窒素酸化物濃度	100	p p m	-						10未満					
硫黄酸化物濃度	50	p p m	-						2					
水銀濃度	50	ug/m ³ N	-						0.3未満					